

Số: 7310 /CĐ-BNNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025

CÔNG ĐIỆN
Về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang
và mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hoà Bình

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG điện:

- Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Giám đốc Công ty Thủy điện Hoà Bình.

Hồi 21h00' ngày 29/9/2025, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,09m, mực nước hạ lưu 51,80m, lưu lượng về hồ $2.278\text{m}^3/\text{s}$, tổng lưu lượng về hạ du $1.209\text{m}^3/\text{s}$; mực nước thượng lưu hồ Hoà Bình ở cao trình 115,39m, mực nước hạ lưu 12,56m, lưu lượng về hồ $11.247\text{m}^3/\text{s}$, tổng lưu lượng về hạ du $3.905\text{m}^3/\text{s}$;

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang và Giám đốc Công ty Thủy điện Hoà Bình:

1. Mở tiếp 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 03h00' ngày 30/9/2025.
2. Mở tiếp 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Hoà Bình vào hồi 03h00' ngày 30/9/2025.
3. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- UBND tỉnh: Tuyên Quang; Phú Thọ;
- Sở NN&MT tỉnh: Tuyên Quang; Phú Thọ;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu VT, ĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp